



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей

и благополучия человека по Тюменской области

Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском
районах

ТО Управления Роспотребнадзора
в г. Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах
(место составления акта)

«21 » апреля 2021г.

(дата составления акта)

09 -00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим ул. М.Садовая 169 .
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 09.3-14/20 от 26.03.2021 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А.В.Накатаев.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «

Коррекционная школа № 3 города Ишима» (МАОУ « КШ № 3» г. Ишима)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06» апреля 2021г. с 09 час.30 мин. до 11 час. 30 мин.- продолжительность 2 часа 00
мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Вручено директору Козлову Ю.А. 29.03.2021 г. в 16 час.04 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: и.о. начальника ТО Слюнченко Л.В., ведущий
специалист-эксперт Кряжева С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Козлов Ю.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

06.04.2021 г с 09 ч. 30 минут в ходе проведения плановой выездной проверки МАОУ « КШ № 3» г. Ишима» адресу : г. Ишим ул. М.Садовая 169 установлено:

Детей в школе обучается 123 человека с 1-7 класс. Здание школы 2хэтажное в кирпичном исполнении. Территория огорожена, благоустроена. На территории оборудована спортивная площадка. Учебные классы оборудованы учебной мебелью, промаркирована. Водоснабжение централизованное. Горячая вода от водонагревателей. Для соблюдения правил личной гигиены на каждом этаже оборудованы туалетные комнаты, отдельно для девочек и мальчиков. Для мытья рук оборудовано по 2 раковины, мыло и кожный антисептик имеется. Питьевой режим-фонтанчик перед обеденным залом. Освещение естественное и искусственное, посредством люминесцентных ламп, дополнительно у классных досок. Учебная мебель промаркирована. На 1 этаже оборудован спортивный зал., на окнах, системе освещения, отоплении имеются защитные сетки, ограждения. Медицинский кабинет оборудован на втором этаже. Кабинет трудового обучения для мальчиков оборудован на 1 этаже. Дети занимаются ручным трудом: выжиганием, вырезанием по дереву. Кабинет трудового обучения для девочек находится в стадии оборудования. Пищеблок оборудован на 1 этаже, имеет необходимый набор помещений.

Работающих в школе 35 человек. Обеззараживатели воздуха имеются в столовой, в холле.

ППК разработана, представлены протоколы лабораторных исследований от 30.09.2020 г.

Выявлены нарушения:

1)В моечном отделении над ваннами для мытья посуды отсутствует локальная система вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого помещения, где установлено оборудование, являющееся источниками выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

2)В учебных кабинетах имеются дефекты в отделке стен, потолка в виде трещин, отвалившейся побелки (покраски), на полу отсутствуют плинтуса, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

3)У Ткач Е.В. отсутствует прививка против гепатита В, Кравченко Т.П.- отсутствует прививка АДСМ (последняя в 2010 г.), Трофимова С.В.- нет прививки АДСМ (последняя в 2010 г), Кудин А.В.- нет прививки против гепатита В, Прихода Т.В.- нет прививки против гепатита В, Дубровина О.В. отсутствует флюорография (последняя 11.12.2019 г), мед. осмотр до 24.12.2019 г., Таланцева Е.А.- мед. осмотр до 28.11.2020 г, Майорова И.Н.- нет прививки АДСМ (последняя в 2009г.), прививки против гепатита В – не в полном объеме, Василевская Д.С.- нет прививки АДСМ (последняя 20.01.2011г.), Филипенко К.П.- нет прививки АДСМ (последняя в 2009 г), Волокитина Л.М.- мед. осмотр до 15.03.2020 г, Григорьева О.Л.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, Носкова Н.В.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, Саранчина Н.Ю.- мед. осмотр до 25.03.2020 г, Королева О.Н. – нет прививки АДСМ (последняя в 2009 г), Фирулева Г.М.- нет прививки АДСМ (последняя в 2009 г), Дергач Л.М.- мед. осмотр 25.03.2020 г. , что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

За выявленные нарушения ответственность несет юридическое лицо, должностное лицо-директор образовательного учреждения.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований № 2120 от 13.04.2021 г., № 0.809 от 19.04.2021 г., предписание № 22 от 21.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. начальника ТО Слюнченко Л.В.

Ведущий специалист-эксперт Кряжева С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"21" 04 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)